



Rīgā

22.10.2021.

*Par iepirkuma procedūras
"Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas,
trauksmes signalizācijas sistēmas
un automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas
sistēmas tehniskā apkope un remonts"
(ID Nr.RS/2021/61) nolikuma prasībām*

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.

Jautājums: Nolikumā minēts, ka Pretendents, apsekojot Objektus, izvērtē par pacēlāju nepieciešamību veicamajiem tehniskās apkopes un/ vai remonta darbiem. Kā pretendents var aprēķināt pacēlāju nomas izmaksas iespējamiem remonta darbiem? Vai pacēlāja nomas izmaksas pasūtītājs sedz remonta darbiem, ar iepriekšēju saskaņošanu?

Atbilde: Paskaidrojam, ka pacēlāju, ja tas ir nepieciešams iekārtu remonta darbu veikšanai, nodrošina Izpildītājs. Izmaksas par pacēlāja nomu Izpildītājs iekļauj Darbu izmaksu tāmē.

Papildus norādām, ka, lai precīzāk izvērtētu, kuru iekārtu apkopei / remontam varētu būt nepieciešams pacēlājs, aicinām izmantot iepirkuma procedūras nolikuma 12.2.punktā paredzēto iespēju iegūt detalizētāku informāciju par objektiem, sazinoties ar pasūtītāja pārstāvi, tajā skaitā apsekojot objektus dabā.

Jautājums: Nolikumā minēts, ka AUATS tehniskās apkopes veicamo darbu apraksts: Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude, un, nepieciešamības gadījumā, to korekcija. Dežūrpersonāla instrukcijas un zonu sarakstu esamības kontrole.

Vai uz iepirkuma izsludināšanas brīdi akutālas dežūrpersonāla instrukcijas un akutāli zonu saraksti ir pieejami visos apkalpojamajos objektos?

Atbilde: Informējam, ka ir pieejamas dežūrpersonāla instrukcijas un zonu saraksti, bet līguma izpildes laikā atsevišķos gadījumos var būt jāveic instrukciju vai sarakstu korekcijas, kā arī papildus būs nepieciešams izstrādāt grafiskos zonu attēlojumus.

Jautājums: Nolikuma minēts, ka AUATS tehniskās apkopes veicamo darbu apraksts: no katras cilpas iedarbināt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu trauksmes signāla pārraidīšanu līdz pultij. No katras cilpas(zonas) izņemt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu bojājuma signāla pārraidīšanu līdz pultij.

Daļai objektu noteiktas apkopes 12 reizes gadā, vai šie darbi ir veicami pie katras apkopes?

Atbilde: Paskaidrojam, ka tehniskā apkope ir jāveic atbilstoši normatīvo aktu un standarta prasībām. Šie darbi ir jāveic, lai tiktu izpildītas standarta prasības – 1 reizi ceturksnī pārbaudīta visu zonu/ cilpu darbība, iedarbinot pa kādai ierīcei tajās, ceturksnī jāpārbauda 25% no visām ierīcēm. Gada laikā jāpārbauda visas ierīces.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

Karīna Meiberga