



Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme"
Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035, Latvija; reģistrācijas numurs: 40003619950;
tālrunis: +371 67 104 800, e-pasts: sekretariats@rigassatiksme.lv

Rīgā

04.11.2021.

*Par iepirkuma procedūras
"Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas,
trauksmes signalizācijas sistēmas
un automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas
sistēmas tehniskā apkope un remonts"
(ID Nr.RS/2021/61) nolikuma prasībām*

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.

*Jautājums: Vai sākotnējā informācija par ēkām, kurām ir jāveic apkopes ir norādīta korekti?
Zemāk ir norādītas ēkas, kuras nav minētas apkalpojamo ēku sarakstā:*

Brīvības 189 - 009

Kleistu 28 - 006 , 003

Ganību dambis 32, Dambja 2 - 003, 010, 035, 028, 037, 006, 016, 007, 013

Vestienas 35 - 012

Brīvības 191 - 011, 016, 021, 038

Ganību dambris 32/dambja iela 2 - ēka 226, šī ēkā ir norādīta apkalpojamo ēku sarakstā, bet to nevar atrast teritorijā.

Atbilde: Paskaidrojam, ka ēka ar lit.nr.009 objektā Brīvības iela 189, Rīga, ēka ar lit.nr.003 objektā Kleistu ielā 28, Rīga, ēka ar lit.nr.006 objektā Ganību dambis 32 un Dambja iela 2A, Rīga būs apkalpojamo ēku sarakstā, savukārt, ēka ar lit.nr.226 objektā Ganību dambis 32 un Dambja iela 2A, Rīga nav apkalpojamo ēku sarakstā.

Informējam, ka izpildītājam ir jāapkalpo sistēmas, kas uzstādītas iepirkuma procedūras nolikumā norādītajos objektos. Iepirkuma procedūras nolikumā norādītie litera numuri tiks precizēti slēdzot līgumu ar izpildītāju.

Jautājums: Nolikuma 9.11. punktā paredzēta aizsargājamo telpu (zonu) grafiskā attēlojuma sastādīšana un atjaunošana.

Ņemot vērā ka vairākumā objektos nav pieejamas AUATSS projekti, aizsargājamo telpu (zonu) grafiskie attēlojumi, tad zonu grafiskos attēlojumus ir iespējams izstrādāt tikai, ja tiek pārbaudītas pilnīgi visas gala iekārtas. Vai telpu 100% (zonu) grafiskā attēlojumu sastādīšana un zonu saraksta 100% pārbaude ir nepieciešams veikt ātrāk kā viena gada laikā no līguma parakstīšanas dienas? Vai telpu (zonu) grafiskā attēlojuma sastādīšana ir nepieciešama adresu sistēmām un konvencionālām (analogām) sistēmām?

Atbilde: paskaidrojam, ka aizsargājamo telpu (zonu) grafiskos attēlojumus ir nepieciešams izstrādāt un zonu sarakstu pārbaudi veikt viena gada laikā (mazākiem objektiem var veikt ātrāk, bet lielākiem objektiem gada laikā). Konvencionālām (analogām) sistēmām ir nepieciešams zonu grafiskais attēlojums, adresu sistēmām ir nepieciešams adresu grafiskais attēlojums telpās.