



Rīgas satiksme
Iepirkumu komisija

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”
Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035, Latvija; reģistrācijas numurs: 40003619950;
tālrunis: +371 67 104 795, fakss: +371 67 104 711, e-pasts: iepirkumukomisija@rigassatiksme.lv

Rīgā

12.08.2020.

*Par iepirkuma procedūras
“Elektroinstalāciju materiālu, apgaismojuma
un elektrotehnisko komponentu piegāde”
nolikuma prasībām (ID Nr.RS/2020/25)*

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.

Jautājums: Lūdzam precizēt, vai pieprasītais piegādes laiks – 5 darbadienas, iepirkuma 1-7.daļai un 9.daļai, ir objektīvs, ņemot vērā plašo sortimentu un specifisku materiālu iekļaušanu iepirkumu daļās.

Atbilde: Pasūtītājs ir noteicis piegādes termiņu, ņemot vērā iespējamo nepieciešamību iegūt attiecīgos materiālus pēc iespējas ātrākā laikā, lai varētu veikt nepieciešamos remontdarbus. Pasūtītājs neveic materiālu pasūtīšanu, lai uzkrātu materiālus noliktavā, līdz ar to ir nepieciešams īsā laikā saņemt nepieciešamās preces. Tajā daļā, kur ir iespējams gaidīt ilgāku laiku, ir noteikts garāks piegādes termiņš.

Jautājums: Lūdzam precizēt sekojošas Tehniskās specifikācijas pozīcijas:

1) 1.daļa, 80.pozīcija. Lūdzam precizēt drošinātāja tipu un parametrus minētajai iekārtai (Telwin Dynamic 620 Start).

Atbilde: Parametri - 100A. Piemēram (https://www.bricoutensili.com/en/telwin-spare-parts/9124-kit-20-fuses-100a-for-charger-telwin-dynamic-620-start.html?_cf_chl_captcha_tk__=b4c7255c24112c983fa60d8ccd0777ef4ad4417b-1596694517-0-AQgQc82BvJ2aYekxRruXzuoIkg0W6aJmjA6RITVek8h4tPIKACd5F5SPgRvYm8znqa4pXG8EL2B6KCaqsGoFZPPqmq7IyG34r7aG4u7mKd4QWJzqcO3SV9oKZIVjp-yYckoCb9Q7CORjEIy5LDWFgI3IH9c8SifCZSbicXe6Ci0hcVaxM415qK8YmO8DkbIWXzAdBYAJSxI3tdZJYfliN1opn2bb-7YW61ztazFHq63IXt-A1z3WyxI0uZgxpeMhdfSMc5SFwvCE9L6IVPA7Bl64y4rdvY5ctHd5QGILY7-Fae_xmJI7GpLxt55jRbCmKHBGDnltobCK_fpqRSpnaY6Mscd6xgCtxr30bNtoELIB9RI2DgPN6KmKHBKApnz5xJGIpA7Q1dtkRN2HJQRE1RHqduFcc7YW73eMcB9-6h5kNe4HAobwho9LsQrIVGqdZzJaOw4W0_bChhXTfWedr2xv2qiGE-XXHz6C2Q1d5CtoBnsBQGeEuCZAKdggqCDYSmnWRm_4bagY-

2) 1.daļa, 117-119.pozīcija. Lūdzam precizēt vai nepieciešamais apjoms ir 1 gab, vai 1 iepakojums.

Atbilde: 117-119.pozīcijā apjoms ir 1 iepakojums, iepakojumā ~100 gab.

3) 1.daļa, 120-122.pozīcija. Lūdzam precizēt ražotāju un sēriju. Minētajam produktam ir jābūt saderīgam ar konkrēta ražotāja produktu sēriju un dizainu.

Atbilde: Schneider Sedna series.

4) 1.daļa, 124-128.pozīcija. Lūdzam precizēt ražotāju un sēriju. Minētajam produktam ir jābūt saderīgam ar konkrēta ražotāja produktu sēriju un dizainu.

Atbilde: Schneider Sedna series.

5) 1.daļa, 138-139.pozīcija. Lūdzam precizēt slēdžu tipu (modulārie vai sadzīves), kā arī nepieciešamo ražotāju, jo modulārajiem slēdžiem var būt nepieciešama saderība ar kāda konkrēta ražotāja savienojuma "ķemmi".

Atbilde: ABB modulārie slēdži.

6) 1.daļa, 169.pozīcija. Lūdzam precizēt slēdža tipu un parametrus.

Atbilde: Iekārtas ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzis. Piemēram: <https://www.stokker.lv/luliti-kmpl-r-600-rothenberger/-634836271?ITEMID=H98327%26ROT>

7) 2.daļa, 40-44. pozīcija. Lūdzam precizēt apjomus. Minētā produkta vienas vienības garums ir 3m.

Atbilde: Informējam, ka Pasūtītājs ir veicis nolikumā grozījumus. Lūdzam skatīt nolikuma grozījumus.

8) 2.daļa, 53-56.pozīcija. Lūdzam precizēt, kas ir domāts ar apzīmējumiem $3P+N+T$ un $3P+T$.

Atbilde: Apzīmējums ir atkarīgs no ražotāja, var piedāvāt ekvivalentu precī, piemēram, var lietot šo ražotāju: https://www.pcelectric.at/fileadmin/pce/Kataloge_PDFs/01_Industrial_plugs_and_sockets_18-49.pdf.

9) Lūdzam precizēt, kāda ir atšķirība starp produktiem 2.daļa, 57.pozīcija un 2.daļa, 61.pozīcija.

Atbilde: 57.pozīcija - aizsardzības klase IP20. 61.pozīcija - Aizsardzības klase IP44.

10) Lūdzam precizēt vai minētais produkts eksistē 2.daļa, 57.pozīcija un 2.daļa, 61.pozīcija. baltā krāsā. Lūdzam norādīt iespējamo ražotāju.

Atbilde: 57. Pozīcija – baltā krāsā eksistē, iespējamais ražotājs TIMEX (<https://bpgroup.lv/product/?id=Z2000035321>).

61. pozīcija – baltā krāsā eksistē, iespējamais ražotājs TIMEX (<https://bpgroup.lv/product/?id=Z2000035321>).

11) 2.daļa, 87.pozīcija. Lūdzam precizēt produkta sēriju. Ņemot vērā, augstāk minēta ir Jung LS990 sērija (alumīnijs), vai šis produkts ir paredzēts šai sērijai?

Atbilde: Produkts paredzēts LS990 sērijai.

12) 2.daļa, 128.pozīcija. Lūdzam precizēt vai minētajai krāsai ir nozīme, ņemot vērā, ka šī kārba ir iebūvēta sienā. Turklāt tehniski šai krāsai nav nozīmes.

Atbilde: Krāsai nav nozīmes.

13) 2.daļa, 160.pozīcija. Lūdzam precizēt izmēru (Unitu skaitu).

Atbilde: 6U Piemēram, <https://lv.farnell.com/camdenboss/cqx064215/enclosure-19-camrack-qx-6u-black/dp/2319884>

14) 2.daļa, 172.pozīcija. Lūdzam precizēt tehniskos parametrus.

Atbilde: Informējam, ka Pasūtītājs ir veicis nolikumā grozījumus. Lūdzam skatīt nolikuma grozījumus.

15) 2.daļa, 196.pozīcija. Lūdzam precizēt ražotāju un parametrus.

Atbilde: Moduls KD8060K vai ekvivalents.

16) 3.daļa, 11-12.pozīcija. Lūdzam precizēt, vai minētais produktu apjoms ir pareizs.

Atbilde: Apjoms norādīts pareizs - 100 gab.

17) 3.daļa, 37-38.pozīcija. Lūdzam precizēt kāda ir šo produktu atšķirība, ņemot vērā nomenklatūras koda atšķirības.

Atbilde: 37. pozīcija – iekštelpām, 38. pozīcija – ārdarbiem.

18) 3.daļa, 68-70.pozīcija. Lūdzam precizēt vai norādītais daudzums ir korekts.

Atbilde: Nepieciešamais daudzums nav zināms, tiks pasūtīts atkarībā no nepieciešamības.

19) 3.daļa, 113;114;117.pozīcija. Lūdzam precizēt vai norādītais daudzums ir korekts.

Atbilde: Nepieciešamais daudzums nav zināms, tiks pasūtīts atkarībā no nepieciešamības.

20) 4.daļa, 15.pozīcija. Lūdzam precizēt ziemassvētku svečturu tipu kā arī spuldzes vizuālo izskatu. Lūdzam precizēt nepieciešamo apjomu – 5 spuldzes, vai 15 spuldzes.



Atbilde: 1 iep.-3.gab, nepieciešamas kopā 15 gab. Papildus paskaidrojam, ka ziemassvētku svečturu tipam šajā gadījumā nav nozīme. Iekavās norādītajai informācijai - (z.sv.svečturiem) ir informatīvs raksturs, ka minētas spuldzes ir paredzētas Ziemassvētku svečturiem.

21) 4.daļa, 91-92.pozīcija. Lūdzam precizēt spuldzes tipu norādot ražotāju un/vai spuldzes izskatu.

Atbilde: Vītnes tips – E27, spriegums – 220V; LED 4x1W, Osram, Philips u.c.

22) 4.daļa, 174.pozīcija. Lūdzam precizēt spuldzes tipu. Lūdzam precizēt vai tā ir spuldze, vai gaismeklis.

Atbilde: Fluorescences spuldze.

23) 5.daļa, 1.pozīcija. Lūdzam precizēt apsildes paklāja jaudu. Vai gadījumā minētā apsildes paklāja jauda nav 1500W?

Atbilde: Informējam, ka Pasūtītājs ir veicis nolikumā grozījumus. Lūdzam skatīt nolikuma grozījumus.

24) 5.daļa, 23-28.pozīcija. Lūdzam skaidrot, vai tiešām ir nepieciešami norādītie (analogie) produkti no 3 dažādiem ražotājiem, lai gan tie, tehniski, spēj aizstāt viens otru?

Atbilde: Var izmantot vienu ražotāju.

25) 5.daļa, 32.pozīcija. Lūdzam precizēt gaismekļa tipu.

Atbilde: Kvēlspuldze vai LED.

26) 5.daļa, 57.pozīcija. Lūdzam precizēt gaismekļa tipu, stiprināšanas veidu.

Atbilde: Kvēlspuldze vai LED, griestu gaismeklis.

27) 5.daļa, 69-70.pozīcija. Lūdzam precizēt gaismekļa tipu, norādot tā parametrus, pielietojuma veidu, iespējamo ražotāju. Kas ir domāts ar sirēnu, gaismekļa komplektācijā?

Atbilde: Iespējamais ražotājs WERMA. Pielietojuma veids: ugunsgrēka trauksmes signalizācija/ izziņošana.
(https://www.werma.com/en/s_ci140/LED_Perm_Beacon_EM_24VAC/DC_YE/20730075.html)

28) 5.daļa, 71.pozīcija. Lūdzam precizēt gaismekļa parametrus, pielietojuma veidu.

Atbilde: Sienas gaismeklis, iekštelpu izgaismošanai.

29) 5.daļa, 86.pozīcija. Lūdzam precizēt izmērus, pielietojuma veidu un citus tehniskos parametrus.

Atbilde: Iebūvējams gaismeklis. DL-R50 60W E14 <https://cenuklubs.lv/ieb-l-dl-r50-60w-e14->



[balta-025098.html](#)

30) 5.daļa, 89.pozīcija. Lūdzam precizēt tehniskos parametrus, iespējamo ražotāju.

Atbilde: Informējam, ka Pasūtītājs ir veicis nolikumā grozījumus. Lūdzam skatīt nolikuma grozījumus.

31) 5.daļa, 146 un 149.pozīcija. Lūdzam skaidrot atšķirību starp šiem produktiem.

Atbilde: Šobrīd tiek izmantots HIQUEL. Ir bijuši arī analogi (ELKO CRM-91H), pozīcijā 146 ir šī produkta analogs.

32) 6.daļa, 14-17.pozīcija. Lūdzam precizēt vai minētais produkts eksistē. Lūdzam norādīt tehniskos parametrus.

Atbilde:

- 14. pozīcija: Caurule gofrēta EVOEL HARD D16mm melna 750N
- 15. pozīcija: Caurule gofrēta EVOEL HARD D20mm melna 750N
- 16. pozīcija: Caurule gofrēta EVOEL HARD D32mm melna 750N
- 17. pozīcija: Caurule gofrēta EVOEL HARD D40mm melna 750N

33) 8.daļa, 4-5.pozīcija. Lūdzam precizēt atšķirību starp minētajiem produktiem. Lūdzam norādīt kāds ir čaulas nepieciešamais iekšējais diametrs.

Atbilde: Informējam, ka Pasūtītājs ir veicis nolikumā grozījumus. Lūdzam skatīt nolikuma grozījumus. Papildus paskaidrojam, ka čaulas iekšējais diametrs 44mm.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietniece

R.Šmite

Inta.Novika@rigassatiksme.lv