



- | | | |
|---|--|---|
| PIEZĪMES
1. Kabeļa aizsēga uzstādīšanas vietas un daudzumu saskaņot ar pasūtītāju montāžas laikā.
2. Kabeļu montāžu veikt atklāti vai slēpti, ņemot vērā telpu arhitektūras īpašības.
3. Rasējumu skatīt atsaucoties uz AR (arhitektūras) un BK (būvkonstrukciju) plāniem.
4. Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas elementu uzstādīšanas laikā un kabeļu maģistrāles instalācijas uzstādīšanas laikā jāņem vērā citas komunikācijas un sistēmas, gaismekļu un ventilācijas izvietojumu.
5. Iekārtas un materiāli, kas nav paredzētas šajā iekārtu un materiālu specifikācijā, bet ir nepieciešamas, lai izbūvētu pilnvērtīgu sistēmu, jāparedz montāžas organizācijai balstoties uz savu personīgo montāžas pieredzi.
6. Ja specifikācijas un apjomu tabulas atšķiras no rasējuma, par primāro uzskatīt rasējumu.
7. Paneļu tīkla savienojumu skat. UATS-02 lapā. | | * - Adrešu ieejas/izejas modulis Panasonic 4462 |
|---|--|---|