



PIENĒMIE TIE APZĪMĒJUMI		
	UATS PULTS	
	AD	ADREŠU DŪMU DETEKTORS
	AD	ADREŠU DŪMU DETEKTORS (VIRS PIEKĀRTIEM GRIESTIEM, AR INDIKĀCIJU RI-31)
	AS	ADREŠU SILTUMA DETEKTORS
	AS	ADREŠU SILTUMA DETEKTORS AR MITRUMIZTURĪGO KĀRBU
	S	KONVENCIONĀLAIS SILTUMA DETEKTORS, 6298
	AK	ADREŠU KOMBINĒTAIS DETEKTORS
	AR	ADREŠU MANUĀLĀ TĀLVADĪBAS IEDARBINĀŠANAS IERĪCE
	SS	ADREŠU SKAŅAS SIGNALIZATORS
	SSA	ĀRĒJAIS SKAŅAS SIGNALIZATORS
	Am	ADREŠU MODULIS
	Km	KONVENCIONĀLAIS MODULIS
	BAROŠANAS BLOKS	
	1x2x1+0,8 JE-H(St) E30 KAB.	
	1x2x1+0,8 JE-H(St) E30 KAB.	
	1x2x1+0,8 JE-H(St) E30 KAB.	
	4x2x0.63mm Cat5e F/UTP FE180/E30	
	4x2x0.56mm Cat6 F/UTP	
	2x1,5 ERVITAL (N)HXH FE180/PH120/E30	
	GALA ELEMENTS	
	DEV.TIPS ZONA DEV.NR.	

- PIEZĪMES

 - Kabeļa aizsaga uzstādīšanas vietas un daudzumu saskaņot ar pasūtītāju montāžas laikā.
 - Kabeļu montāžu veikt atklāti vai slēpti, ņemot vērā telpu arhitektūras īpašības.
 - Rasējumu skatīt atsaucoties uz AR (arhitektūras) un BK (būvkonstrukciju) plāniem.
 - Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas elementu uzstādīšanas laikā un kabeļu maģistrāles instalācijas uzstādīšanas laikā jāņem vērā citas komunikācijas un sistēmas, gaismekļu un ventilācijas izvietošanu.
 - Iekārtas un materiāli, kas nav paredzētas šajā iekārtu un materiālu specifikācijā, bet ir nepieciešamas, lai izbūvētu pilnvērtīgu sistēmu, jāparedz montāžas organizācijai balstoties uz savu personīgo montāžas pieredzi.
 - Ja specifikācijas un apjomu tabulas atšķiras no rasējuma, par primāro uzskatīt rasējumu.
7. Paneļu tīkla savienojumu skat. UATS-02 lapā.

8. Jā signalizācijas sistēma nostrādā 002 ēkā, 006 ēkas iekārtu atslēgšana nenotiek, bet skan sirēnas. Jā signalizācijas sistēma nostrādā 006 ēkā, 002 ēkas iekārtu atslēgšana nenotiek un sirēnas neskan.

* - Izvietot blakus lifta vadības līdzekļiem.

OBJEKTS		
6. Autobusu parks		
Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067		
PASŪTĪTĀJS		
RP SIA "Rīgas satiksme", Reg. Nr. 40003619950, Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035		
PROJEKTĒTĀJS		
SIA "SELS", Skolas iela 18, Ogre		
STADIJA	BP	MARKA UATS
BŪVPROJEKTA UATS DAĻAS VADĪTĀJS	Ē.Beinarovičs	DATUMS 06.12.2021
IZSTRĀDĀJA	J.Moisejevs	DATUMS 06.12.2021
RASĒJUMS		
UATS IEKĀRTU 002 UN 006 ĒKU PRINCIPĀLSHĒMA		
MĒROGS	B/M	LAPAS CAUREJOŠAIS Nr. LAPA UATS-06
PAS.Nr.	UATS_061221	ARH.Nr. Kleistu28_002_006