
























PIENĒMIE APZĪMĒJUMI		
		UATS PULS
	AD	ADREŠU DŪMU DETEKTORS
	AD	ADREŠU DŪMU DETEKTORS (VIRS PIEKĀRTIEM GRIESTIEM, AR INDIKĀCIJU RI-31)
	AS	ADREŠU SILTUMA DETEKTORS
	AS	ADREŠU SILTUMA DETEKTORS AR MITRUMIZTURĪGO KĀRBU
	AK	ADREŠU KOMBINĒTAIS DETEKTORS
	AR	ADREŠU MANUĀLĀ TĀLVADĪBAS IEDARBINĀŠANAS IERĪCE
	SS	SKAŅAS SIGNALIZATORS
	SSA	ĀRĒJAIS SKAŅAS SIGNALIZATORS
	Am	ADREŠU MODULIS
	Km	KONVENCIĀLAIS MODULIS
		BAROŠANAS BLOKS
		1x2x1+0,8 JE-H(St) E30 KAB.
		1x2x1+0,8 JE-H(St) E30 KAB.
		1x2x1+0,8 JE-H(St) E30 KAB.
		4x2x0.63mm Cat5e F/UTP FE180/E30
		4x2x0.56mm Cat6 F/UTP FE180/PH120/E30
		2x1,5 ERVITAL (N)HXH FE180/PH120/E30
		UATS CILPAS MAĢISTRĀĻU LĪNIJA
		STĀVVADS
		GALA ELEMENTS
AD.02.10		DEV.TIPS ZONA DEV.NR.

Administratīvās ēkas 0100 080 0916 007 1. stāva plāns



Apsardzes postenis M1/100

Skat. Administratīvās ēkas 0100 080 0916 007 plānu



OBJEKTS		
6. Autobusu parks		
Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067		
PASŪTĪTĀJS		
RP SIA "Rīgas satiksme", Reg. Nr. 40003619950, Vestienes iela 35, Rīga, LV-1035		
PROJEKTĒTĀJS		
SIA "SELS", Skolas iela 18, Ogre		
STADIJA		
BP	MARKA	UATS
BŪVPROJEKTA UATS DAĻAS VADĪTĀJS		
Ē.Beinarovičs	DATUMS	06.12.2021
IZSTRĀDĀJA		
J.Moisejevs	DATUMS	06.12.2021
RASĒJUMS		
UATS IEKĀRTU 007 ĒKAS 1.STĀVA, 008, 009 ĒKU UN APSARDZES POSTEŅA PLĀNI		
MĒROGS 1/200		
LAPAS CAUREJŠAIS NR.	LAPA	UATS-09
PAS.Nr.	UATS_061221	ARH.Nr.: Kleistu28_007_8_9

- PIEZĪMES
- Kabeļa aizsaga uzstādīšanas vietas un daudzumu saskaņot ar pasūtītāju montāžas laikā.
 - Kabeļu montāžu veikt atklāti vai slēpti, ņemot vērā telpu arhitektūras īpašības.
 - Rasējumu skatīt atsaucoties uz AR (arhitektūras) un BK (būvkonstrukciju) plāniem.
 - Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas elementu uzstādīšanas laikā un kabeļu maģistrāles instalācijas uzstādīšanas laikā jāņem vērā citas komunikācijas un sistēmas, gaismekļu un ventilācijas izvietoju.
 - Iekārtas un materiāli, kas nav paredzētas šajā iekārtu un materiālu specifikācijā, bet ir nepieciešamas, lai izbūvētu pilnvērtīgu sistēmu, jāparedz montāžas organizācijai balstoties uz savu personīgo montāžas pieredzi.
 - Ja specifikācijas un apjomu tabulas atšķiras no rasējuma, par primāro uzskatīt rasējumu.
 - Panelu tīkla savienojumu skat. UATS-02 lapā.
- * - Adrešu ieejas/izejas modulis Panasonic 4462