

AS "RĪGAS SILTUMS"
Cēsu ielā 3a, Rīga, LV-1012
Tehniskā daļa
tāl.67017385

26.01.2022.

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 5401

Pilsētas sabiedriskā transporta un infrastruktūras savienojumam
ar dzelzceļa staciju Šķirotava

1. TN pasūtītājs: SIA "Vertex projekti"
2. Vēstules-iesnieguma Nr. V21-201 no 16.11.2021.
3. Objekta adrese: Krustpils iela, Sila iela, Ikšķiles iela, Višķu iela
4. Objekta nosaukums: Pilsētas sabiedriskā transporta un infrastruktūras savienojums ar dzelzceļa staciju Šķirotava
5. Tehniskās prasības: Informējam, ka Krustpils ielā izvietoti bezkanāla un kanāla siltumtīkli Dn250 mm, siltumkamera K-10a-7-2-26, citam īpašniekam piederošie kanāla siltumtīkli Dn100 mm; Ikšķiles ielu šķērso bezkanāla siltuma tīkli Dn80 Dn350 mm, Dn250 mm; Višķu ielu šķērso kanāla siltumtīkli Dn 200 mm, bezkanāla siltumtīkli Dn50 mm un nedarbojošies bezkanāla siltumtīkli Dn65 mm. Izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju (BID) objektam "Pilsētas sabiedriskā transporta un infrastruktūras savienojums ar dzelzceļa staciju Šķirotava" paredzēt esošo AS "RĪGAS SILTUMS" kanāla siltumtīklu pārbūvi zem infrastruktūras labiekārtošanas teritorijas. Paredzēt esošo siltumtīklu (gan kanāla, gan bezkanāla) pārbūvi un ieguldīšanu aizsargčaulās zem projektējamiem tramvaja sliežu ceļiem. S/tīklu pārbūvi paredzēt bezkanāla tehnoloģijā, izmantojot rūpnieciski izolētas caurules ar 2.sērijas siltumizolāciju un kontrolsistēmu. Projektēšanas darbus veikt ievērojot Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumos Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"" norādītos attālumus un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasības. Pirms BID saskaņošanas jānoslēdz attiecīga satura vienošanās ar AS "RĪGAS SILTUMS" par siltumtīklu pārbūvi. AS "RĪGAS SILTUMS" atbilstoši Enerģētikas likuma 23.punkta 2.daļas prasībām siltumtīklu pārbūves darbus veiks par pasūtītāja finanšu līdzekļiem. BID objektam "Pilsētas sabiedriskā transporta un infrastruktūras savienojumam ar dzelzceļa staciju Šķirotava" jāaskaņo noteiktā kārtībā, tajā skaitā ar AS "RĪGAS SILTUMS".
6. Tehniskie noteikumi ir spēkā vienu gadu.

Valdes loceklis



U.Osis