



Nr.	Telpas nosaukums	Platība (m²)
1	Katlu telpa	187,1
2	Darbnīca	35,00
3	Vējtveris	7,2
4	Gērbtuve	9,4
5	Dušu telpa	0,3
6	Dušu telpa	0,3
7	Dušu telpa	0,3
8	Dušu telpa	0,3
9	Dušu telpa	9,4
10	Gērbtuve	6,7
11	Priekštelpa	6,4
12	Tualete	1,1
13	Dušu telpa	2,5
14	Tehniskā telpa	7,00
15	Drēbju remonts	39,7
16	Drēbju žāvētava	11,5
17	Dušu telpa	2,8
18	Tualete	5,00
19	Priekštelpa	5,5
20	Priekštelpa	1,8
21	Gērbtuve	21,1
22	Kabinets	32,5
Kopā:		392,9

PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI

	AD	ADREŠU DŪMU DETEKTORS
	AD	ADREŠU DŪMU DETEKTORS (VIRS PIEKĀRTIEM GRIESTIEM)
	AD	ADREŠU DŪMU DETEKTORS (AR SIRĒNAS PAMATNĪ)
	SB	DŪMU STARU DETEKTORS
	AS	ADREŠU SILTUMA DETEKTORS
	AS	ADREŠU SILTUMA DETEKTORS (AR SIRĒNAS PAMATNĪ)
	AK	ADREŠU KOMBINĒTAIS DETEKTORS
	AR	ADREŠU MANUĀLĀ TĀLVADĪBAS IEDARBINĀŠANAS IERĪCE
	KS	KONVENCIONĀLAIS SKAŅAS SIGNALIZATORS
	KSS	KONVENCIONĀLAIS GAISMAS SKAŅAS SIGNALIZATORS
	Am	ADREŠU MODULIS
	CP	CILPAS PAPLAŠINĀTĀJS (4585)
		VADĪBAS BLOKS
		BAROŠANAS BLOKS
		CILPAS BAROŠANAS BLOKS (4466)
		SADALNE 230VAC (Izvietojumu precizēt būvniecības laikā)
		1x2x1+0,8 JE-H(St) E30 KAB.
		1x2x1+0,8 JE-H(St) E30 KAB.
		1x2x1+0,8 JE-H(St) E30 KAB.
		1x2x1+0,8 JE-H(St) E30 KAB.
		1x2x1+0,8 JE-H(St) E30 KAB.
		GALA ELEMENTS
	AD.02.10	DEV.TIPS CILPA DEV.NR.

PIEZĪMES

- Kabeļa aizsaga uzstādīšanas vietas un daudzumu saskaņot ar pasūtītāju montāžas laikā.
- Kabeļu montāžu veikt atklāti vai slēpti, ņemot vērā telpu arhitektūras īpašības.
- Rasējumu skatīt atsaucoties uz AR (arhitektūras) un BK (būvkonstrukciju) plāniem.
- Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas elementu uzstādīšanas laikā jāņem vērā citas komunikācijas un sistēmas, gaismekļu un ventilācijas izvietošanu.
- Iekārtas un materiāli, kas nav paredzēti šajā iekārtu un materiālu specifikācijā, bet ir nepieciešamas, lai izbūvētu pilnvērtīgu sistēmu, jāparedz montāžas organizācijai balstoties uz savu personīgo montāžas pieredzi.
- Ja specifikācijas un apjomu tabulas atšķiras no rasējuma, par primāro uzskatīt rasējumu.
- Panelu tīkla savienojumu skat. UATS-02 lapā.

OBJEKTS		
7. Autobusu parks Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035		
PASŪTĪTĀJS RP SIA "Rīgas satiksme", Reg. Nr. 40003619950, Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067		
PROJEKTĒTĀJS SIA "SELS", Skolas iela 18, Ogre		
STADIJA	BP	MARKA UATS
BŪVPROJEKTA UATS DAĻAS VADĪTĀJS	Ē.Beinarovičs	DATUMS 22.06.2022
IZSTRĀDĀJA	A.Deņisovs	DATUMS 22.06.2022
RASĒJUMS UATS IEKĀRTU 018 ĒKAS 1.STĀVA PLĀNS		
MĒROGS 1/100	LAPAS CAUREJOŠAIS Nr.	LAPA UATS-05
PAS.Nr. UATS_020522	ARH.Nr. Vestienas35_ UATS-05	